



SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACION

ACREDITACIÓN CP 080



TÜVRheinland®

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS N° EE-013-09-0375 N° SEC 355633
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resoluciones Exentas N°0335 y 02384 de fecha 14.02.2013 y 31.12.2013

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL CERTIFICADO

Nombre : CEM S.A
Dirección : Logroño 3871; Estacion Central, Santiago
N° y fecha de Solicitud de Certificación : E-013-09-002328 / 14.10.2020
Sistema de certificación empleado : 01 / Código 013
Normas o especificaciones técnicas de certificación : PE_1-26/2
ISO 5151:1994; NCh 3081. Of2007

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación Técnica : Acondicionador de aire
Denominación Comercial : Acondicionador de Aire tipo dividido frío-calor (Split)
Marca : SPLENDID
Modelo Técnico (Tipo) : UI: SAC-12-INV-UI ; UE: SAC-12-INV-UE
Modelo(s) comercial(es) : UI: SAC-12-INV-UI ; UE: SAC-12-INV-UE
País de Origen : China
Procedencia : China
Tamaño del lote o partida que certifica : N/A
Nombre del Fabricante : TCL Air conditioner (Zhongshan) Co., Ltd.
Dirección del Fabricante : No. 59 Nantou Road West, Nantou Town, Zhongshan, Guangdong 528427, P. R. China

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE DESEMPEÑO

Tensión / Frecuencia	: 220V~ / 50 Hz	Tipo de acondicionador (modo)	: Frío/ Calor
Corriente / Potencia	: 6,3/5,4A / 1375/1182W	Capacidad de refrigeración (W)	: 3517
Tipo Protección (Clase)	: I	Potencia modo refrigeración (W)	: 1090
Tipo refrigerante / Masa	: R410A / 0,610kg	Índice de eficiencia energética (IEE)	: 3,23
Consumo de energía	: 32,70 kWh/mes (220V- 50Hz)	Capacidad de calefacción (W)	: 3663
Tipo de acondicionador de aire	: Dividido	Potencia modo calefacción (W)	: 1004
Clase de EE (refrigeración)	: A	Coefficiente de performance (COP)	: 3,65
Clase de EE (calefacción)	: A	Clase climática	: T1

OTROS ANTECEDENTES

Declaración Ingreso Servicio Nacional de Aduana (DIN) : N/A
N° Resol. Ex. SEC que reconoce la certificación extranjera : N/A
N° Certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad : Certificado de Aprobación de Seguridad OCP N° E-013-09-00518 / SEC N°355630
Laboratorio(s) de ensayos de Tipo : TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.
N° de informe(s) : NN2096DH 001_10.10.2020
Laboratorio(s) de ensayos de Seguimiento : N/A
N° de informe(s) : N/A
Trazabilidad de producción : N/A

USOS DEL PRODUCTO

Comercial Industrial Doméstico Otros

APROBACIÓN Y VIGENCIA

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente Certificado, de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, según D.S.298/2005.

En el caso de que se realicen modificaciones sobre el producto, las cuales afecten sus características técnicas y de uso, el presente certificado perderá automáticamente su vigencia.

El presente certificado es válido hasta 21.10.2021

En representación del Representante Legal
Organismo de Certificación

Rev 2 (2019-09)

Avda. Holanda 100, Piso 6 Of.601
Santiago – Chile

Página 1 de 1

Fono : (56-2) 23524200
Fax : (56-2) 23524204

Responsable Técnico
Organismo de Certificación

Fecha de declaración SEC: 21.10.2020

Email : productos@cl.tuv.com
URL : www.tuv.com